

### 福島第一原子力発電所敷地内外における降下物中の放射性物質の核種分析結果

|            | 採取地点  | 採取期間             |                  | 試料濃度 (Bq / m <sup>2</sup> )<br>(半減期) |                   |                    |
|------------|-------|------------------|------------------|--------------------------------------|-------------------|--------------------|
|            |       | 自                | 至                | I - 131<br>(約8日)                     | Cs - 134<br>(約2年) | Cs - 137<br>(約30年) |
| 福島第一原子力発電所 | 環境管理棟 | 2018年8月1日 10時35分 | 2018年9月3日 14時25分 | ND                                   | 11                | 150                |
| 福島第二原子力発電所 | 情報棟   | 2018年8月1日 10時05分 | 2018年9月3日 13時50分 | ND                                   | ND                | 120                |

Bq/m<sup>2</sup>=MBq/km<sup>2</sup>

本分析における放射能濃度の検出限界値(I-131が約43Bq/m<sup>2</sup>、Cs-134が約9.7Bq/m<sup>2</sup>)を下回る場合は、「ND」と記載。  
 ただし、検出限界値は検出器や試料性状により異なるため、この値以下でも検出される場合もある。