

2018年10月31日
東京電力ホールディングス株式会社
福島第一廃炉推進カンパニー

福島第一 地下水バイパス揚水井 No.10 分析結果

単位:Bq/L

| 地下水バイパス 揚水井 No.10 | | |
|-------------------|-------------|---------|
| | 東京電力 | 第三者機関 |
| 採取日 | 2018年10月25日 | |
| 採取時刻 | 8:23 | |
| 全 | ND(8.5) | ND(2.8) |
| H-3(約12年) | 1,600 | 1,600 |

* 太枠内が今回公表データ。他は10月27日にお知らせ済み。

* 第三者機関:日本分析センター

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。