

## 福島第一原子力発電所構内H6エリアのタンクにおける 水漏れに関するサンプリング結果 (H6エリア周辺)

単位:Bq/L

	H6エリア周辺地下水		
	G-1	G-2	G-3
採取日	1月8日	1月8日	
採取時刻	8:47	8:54	
全	ND(14)	ND(14)	
H-3(約12年)	870	1,200	

\* G-1,G-2は1回/週。G-3は1回/月。

\* NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。