

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	12月31日	12月31日	12月31日	12月31日
採取時刻	10:03	9:35	9:50	9:39
Cs-134(約2年)	250	64	68	ND(12)
Cs-137(約30年)	2,500	750	1,000	64
全	3,100	2,400	1,600	170
H-3(約12年)	270	440	210	350

*NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。