

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	2月8日	2月8日	2月8日	2月8日
採取時刻	8:06	8:42	9:00	8:52
Cs-134(約2年)	220	77	72	ND(8.3)
Cs-137(約30年)	2,700	870	1,000	93
全	4,400	3,100	1,600	240
H-3(約12年)	260	310	160	250

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。