

2019年2月13日

東京電力ホールディングス株式会社
福島第一廃炉推進カンパニー

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	2月11日	2月11日	2月11日	2月11日
採取時刻	9:52	9:32	9:43	9:35
Cs-134(約2年)	240	74	87	ND(6.9)
Cs-137(約30年)	2,800	820	1,000	55
全	4,100	2,500	1,400	160
H-3(約12年)	360	430	140	300

*NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。