

2019年2月15日
東京電力ホールディングス株式会社
福島第一廃炉推進カンパニー

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	2月13日	2月13日	2月13日	2月13日
採取時刻	8:17	7:57	8:09	8:00
Cs-134(約2年)	250	65	87	ND(6.6)
Cs-137(約30年)	2,700	820	1,000	61
全	4,400	2,300	1,600	170
H-3(約12年)	330	470	160	280

*NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。