

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	2月22日	2月22日	2月22日	2月22日
採取時刻	8:10	8:45	8:55	8:48
Cs-134(約2年)	240	69	84	ND(11)
Cs-137(約30年)	2,800	800	990	50
全	4,400	2,500	1,600	150
H-3(約12年)	350	330	180	220

*NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。