

2019年2月27日
東京電力ホールディングス株式会社
福島第一廃炉推進カンパニー

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	2月25日	2月25日	2月25日	2月25日
採取時刻	9:31	9:08	9:23	9:12
Cs-134(約2年)	220	59	80	ND(8.9)
Cs-137(約30年)	3,000	760	920	50
全	4,700	2,400	1,600	150
H-3(約12年)	410	390	150	250

*NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。