

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	3月4日	3月4日	3月4日	3月4日
採取時刻	9:30	9:08	9:20	9:11
Cs-134(約2年)	220	66	78	ND(6.1)
Cs-137(約30年)	2,900	770	1,100	68
全	4,400	2,300	1,500	190
H-3(約12年)	370	340	ND(120)	230

*NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。