

## 福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	3月13日	3月13日	3月13日	3月13日
採取時刻	8:13	7:52	8:04	7:55
Cs-134(約2年)	140	70	150	ND(8.1)
Cs-137(約30年)	1,800	830	1,900	50
全	2,700	2,500	2,200	170
H-3(約12年)	200	340	ND(110)	240

\* NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。