

福島第一原子力発電所構内排水路分析結果(1 / 2)

単位: Bq/L

	A排水路							物揚場排水路						
	12月21日	12月22日	12月23日	12月24日	12月25日	12月26日	12月27日	12月21日	12月22日	12月23日	12月24日	12月25日	12月26日	12月27日
採取日	12月21日	12月22日	12月23日	12月24日	12月25日	12月26日	12月27日	12月21日	12月22日	12月23日	12月24日	12月25日	12月26日	12月27日
採取時刻	7:35	7:35	7:48	8:18	8:15	7:25	7:42	7:39	7:38	7:52	8:22	8:20	7:28	7:47
降雨量(mm/日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流量(m ³ /秒)	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.003	0.003	0.004	0.003	0.003	0.004	0.004
Cs-134(約2年)	ND(0.70)	ND(0.52)	ND(0.63)	ND(0.65)	ND(0.54)	0.57	ND(0.57)	ND(0.65)	ND(0.76)	ND(0.82)	ND(0.87)	ND(0.48)	0.59	ND(0.76)
Cs-137(約30年)	5.1	5.1	5.5	6.3	4.9	4.7	4.4	1.1	1.4	1.1	1.9	1.0	5.4	1.4
全	9.5	6.3	11	11	10	9.0	9.0	ND(3.5)	ND(3.5)	ND(3.7)	ND(3.6)	ND(3.5)	7.4	ND(3.3)
H-3(約12年)	-	-	-	-	-	ND(7.3)	-	-	-	-	-	-	14	-

単位: Bq/L

	K排水路							BC排水路						
	12月21日	12月22日	12月23日	12月24日	12月25日	12月26日	12月27日	12月21日	12月22日	12月23日	12月24日	12月25日	12月26日	12月27日
採取日	12月21日	12月22日	12月23日	12月24日	12月25日	12月26日	12月27日	12月21日	12月22日	12月23日	12月24日	12月25日	12月26日	12月27日
採取時刻	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00
降雨量(mm/日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流量(m ³ /秒)	0.010	0.008	0.008	0.008	0.009	0.008	0.009	0.018	0.018	0.019	0.017	0.016	0.017	0.031
Cs-134(約2年)	ND(0.61)	ND(0.88)	ND(0.95)	ND(0.57)	ND(0.65)	ND(0.84)	ND(0.78)	ND(0.77)	ND(0.60)	ND(0.68)	ND(0.65)	ND(0.53)	ND(0.68)	ND(0.52)
Cs-137(約30年)	4.1	3.6	4.0	4.1	3.3	4.5	4.1	ND(0.87)	ND(0.81)	ND(0.88)	ND(0.82)	ND(0.68)	ND(0.77)	ND(0.85)
全	6.1	5.8	5.2	8.2	6.8	6.3	4.9	ND(3.1)	ND(3.3)	ND(3.2)	ND(3.9)	ND(3.6)	ND(3.5)	ND(3.1)
H-3(約12年)	-	-	-	-	-	130	-	-	-	-	-	-	ND(7.3)	-

* 太枠内が今回公表データ。他は12月28日までにお知らせ済み。

* 測定対象外の項目は「-」と記す。

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

福島第一原子力発電所構内排水路分析結果(2 / 2)

単位: Bq/L

	A排水路						物揚場排水路					
	1月4日	1月5日	1月6日	1月7日			1月4日	1月5日	1月6日	1月7日		
採取日	1月4日	1月5日	1月6日	1月7日			1月4日	1月5日	1月6日	1月7日		
採取時刻	7:50	7:55	7:40	7:53			7:55	8:00	7:45	7:58		
降雨量(mm/日)	0	0	0	0			0	0	0	0		
流量(m ³ /秒)	解析中	解析中	解析中	解析中			解析中	解析中	解析中	解析中		
Cs-134(約2年)	0.64	ND(0.99)	ND(0.58)	ND(0.55)			ND(0.60)	ND(0.62)	ND(0.56)	ND(0.64)		
Cs-137(約30年)	3.7	4.7	3.4	4.1			1.6	1.4	ND(0.89)	0.88		
全	11	10	11	10			ND(3.2)	3.5	ND(3.4)	ND(4.0)		
H-3(約12年)	-	-	-	-			-	-	-	-		

単位: Bq/L

	K排水路						BC排水路					
	1月4日	1月5日	1月6日	1月7日			1月4日	1月5日	1月6日	1月7日		
採取日	1月4日	1月5日	1月6日	1月7日			1月4日	1月5日	1月6日	1月7日		
採取時刻	6:00	6:00	6:00	6:00			6:00	6:00	6:00	6:00		
降雨量(mm/日)	0	0	0	0			0	0	0	0		
流量(m ³ /秒)	解析中	解析中	解析中	解析中			解析中	解析中	解析中	解析中		
Cs-134(約2年)	ND(0.82)	ND(1.2)	ND(0.91)	ND(0.73)			ND(0.40)	ND(0.63)	ND(0.49)	ND(0.65)		
Cs-137(約30年)	3.1	2.9	2.6	3.6			ND(0.71)	ND(0.84)	ND(0.81)	ND(0.86)		
全	4.6	4.9	5.5	4.5			ND(3.4)	ND(3.4)	ND(3.4)	ND(3.5)		
H-3(約12年)	-	-	-	-			-	-	-	-		

* 太枠内が今回公表データ。他は1月7日までにお知らせ済み。

* 測定対象外の項目は「-」と記す。

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。