

福島第一原子力発電所構内排水路分析結果(1 / 2)

単位: Bq/L

採取日	A排水路							物揚場排水路						
	12月28日	12月29日	12月30日	12月31日	1月1日	1月2日	1月3日	12月28日	12月29日	12月30日	12月31日	1月1日	1月2日	1月3日
採取時刻	7:39	8:05	8:05	8:06	8:12	8:17	8:00	7:44	8:10	8:09	8:10	8:16	8:22	8:05
降雨量(mm/日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流量(m ³ /秒)	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003
Cs-134(約2年)	ND(0.60)	ND(0.46)	ND(0.49)	ND(0.97)	ND(0.77)	ND(0.50)	ND(0.55)	ND(0.64)	ND(0.60)	ND(0.54)	ND(0.48)	ND(0.51)	ND(0.84)	ND(0.93)
Cs-137(約30年)	3.3	3.0	3.3	2.9	3.3	3.7	3.2	ND(0.79)	1.3	0.86	1.7	1.2	ND(0.89)	1.7
全	11	7.3	8.8	9.8	9.4	11	13	ND(3.1)	ND(3.8)	ND(3.3)	ND(3.2)	ND(3.6)	3.5	ND(3.2)
H-3(約12年)	-	-	-	-	-	ND(6.7)	-	-	-	-	-	-	13	-

単位: Bq/L

採取日	K排水路							BC排水路						
	12月28日	12月29日	12月30日	12月31日	1月1日	1月2日	1月3日	12月28日	12月29日	12月30日	12月31日	1月1日	1月2日	1月3日
採取時刻	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00
降雨量(mm/日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流量(m ³ /秒)	0.007	0.008	0.007	0.008	0.008	0.006	0.007	0.019	0.021	0.013	0.017	0.019	0.019	0.017
Cs-134(約2年)	ND(0.84)	ND(0.57)	ND(0.84)	ND(0.55)	ND(0.55)	ND(0.64)	ND(0.71)	ND(0.68)	ND(0.65)	ND(0.43)	ND(0.58)	ND(0.57)	ND(0.61)	ND(0.65)
Cs-137(約30年)	3.0	4.0	4.7	3.7	2.9	3.8	3.4	ND(0.87)	ND(0.86)	ND(0.77)	ND(0.87)	ND(0.61)	ND(0.79)	ND(0.76)
全	8.4	4.6	6.8	6.4	4.4	7.0	5.0	ND(3.4)	ND(3.7)	ND(3.7)	ND(3.3)	ND(3.3)	ND(3.2)	ND(3.4)
H-3(約12年)	-	-	-	-	-	130	-	-	-	-	-	-	ND(6.7)	-

* 太枠内が今回公表データ。他は1月4日までにお知らせ済み。

* 測定対象外の項目は「-」と記す。

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

福島第一原子力発電所構内排水路分析結果(2 / 2)

単位: Bq/L

	A排水路							物揚場排水路						
	1月11日	1月12日	1月13日	1月14日				1月11日	1月12日	1月13日	1月14日			
採取日	1月11日	1月12日	1月13日	1月14日				1月11日	1月12日	1月13日	1月14日			
採取時刻	7:50	7:46	7:55	7:45				7:55	7:51	8:00	7:50			
降雨量(mm/日)	0	0	0	0				0	0	0	0			
流量(m ³ /秒)	解析中	解析中	解析中	解析中				解析中	解析中	解析中	解析中			
Cs-134(約2年)	ND(0.86)	ND(0.60)	ND(0.67)	ND(0.60)				ND(0.73)	ND(0.51)	ND(0.48)	ND(0.55)			
Cs-137(約30年)	3.1	4.0	4.4	3.9				1.1	1.0	ND(0.74)	1.4			
全	6.4	13	8.1	9.7				ND(3.6)	3.2	ND(3.7)	ND(3.5)			
H-3(約12年)	-	-	-	-				-	-	-	-			

単位: Bq/L

	K排水路							BC排水路						
	1月11日	1月12日	1月13日	1月14日				1月11日	1月12日	1月13日	1月14日			
採取日	1月11日	1月12日	1月13日	1月14日				1月11日	1月12日	1月13日	1月14日			
採取時刻	6:00	6:00	6:00	6:00				6:00	6:00	6:00	6:00			
降雨量(mm/日)	0	0	0	0				0	0	0	0			
流量(m ³ /秒)	解析中	解析中	解析中	解析中				解析中	解析中	解析中	解析中			
Cs-134(約2年)	ND(0.52)	ND(0.63)	ND(1.2)	ND(0.54)				ND(0.60)	ND(0.63)	ND(0.66)	ND(0.71)			
Cs-137(約30年)	3.1	2.9	3.2	2.1				ND(0.79)	ND(0.77)	ND(0.84)	ND(0.83)			
全	5.0	3.7	4.7	5.6				ND(3.8)	ND(3.6)	ND(3.3)	ND(3.3)			
H-3(約12年)	-	-	-	-				-	-	-	-			

* 太枠内が今回公表データ。他は1月14日までにお知らせ済み。

* 測定対象外の項目は「-」と記す。

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。