

福島第一原子力発電所構内排水路分析結果(1 / 2)

単位: Bq/L

採取日	A排水路							物揚場排水路						
	1月25日	1月26日	1月27日	1月28日	1月29日	1月30日	1月31日	1月25日	1月26日	1月27日	1月28日	1月29日	1月30日	1月31日
採取時刻	6:55	1	8:05	8:22	7:32	7:50	7:55	7:00	1	8:10	8:25	7:36	7:55	7:58
降雨量(mm/日)	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0
流量(m ³ /秒)	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.004
Cs-134(約2年)	ND(0.61)	1	0.61	0.63	ND(0.75)	ND(0.65)	ND(0.55)	ND(0.68)	1	ND(0.69)	ND(0.56)	ND(0.72)	ND(0.60)	ND(0.66)
Cs-137(約30年)	3.3	1	4.5	3.7	4.0	3.2	3.7	1.3	1	ND(0.98)	1.2	1.4	1.3	1.4
全	7.0	1	9.8	6.3	7.7	7.2	8.0	ND(3.7)	1	3.7	ND(3.7)	ND(3.7)	ND(3.1)	ND(3.2)
H-3(約12年)	-	-	-	-	-	5.9	-	-	-	-	-	-	14	-

単位: Bq/L

採取日	K排水路							BC排水路						
	1月25日	1月26日	1月27日	1月28日	1月29日	1月30日	1月31日	1月25日	1月26日	1月27日	1月28日	1月29日	1月30日	1月31日
採取時刻	7:13	6:00	6:00	7:30	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00
降雨量(mm/日)	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0
流量(m ³ /秒)	0.006	0.008	0.006	0.006	0.006	0.006	0.005	0.017	0.017	0.015	0.020	0.014	0.014	0.018
Cs-134(約2年)	ND(0.60)	ND(0.88)	ND(0.61)	ND(0.86)	ND(0.74)	ND(0.75)	ND(0.86)	ND(0.75)	ND(0.59)	ND(0.61)	ND(0.49)	ND(0.53)	ND(0.63)	ND(0.70)
Cs-137(約30年)	3.5	2.8	4.3	2.9	3.7	4.0	3.1	ND(0.83)	ND(0.60)	ND(0.74)	ND(0.80)	ND(0.90)	ND(0.79)	ND(0.75)
全	4.0	6.2	6.6	6.8	4.5	4.7	7.3	ND(3.8)	ND(3.9)	ND(3.9)	ND(3.4)	ND(3.5)	ND(3.7)	ND(3.6)
H-3(約12年)	-	-	-	-	-	120	-	-	-	-	-	-	ND(5.2)	-

* 太枠内が今回公表データ。他は2月1日までにお知らせ済み。

* 測定対象外の項目は「-」と記す。

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

1 悪天候により採取中止。

福島第一原子力発電所構内排水路分析結果(2 / 2)

単位: Bq/L

	A排水路						物揚場排水路					
	2月8日	2月9日	2月10日	2月11日			2月8日	2月9日	2月10日	2月11日		
採取日	2月8日	2月9日	2月10日	2月11日			2月8日	2月9日	2月10日	2月11日		
採取時刻	7:53	7:50	1	7:40			7:56	7:55	1	7:45		
降雨量(mm/日)	0	2	0	0			0	2	0	0		
流量(m ³ /秒)	解析中	解析中	解析中	解析中			解析中	解析中	解析中	解析中		
Cs-134(約2年)	ND(0.80)	ND(0.57)	1	ND(0.55)			ND(0.57)	ND(0.45)	1	ND(0.50)		
Cs-137(約30年)	4.2	4.0	1	3.3			1.7	1.3	1	ND(0.75)		
全	11	9.3	1	7.0			ND(3.3)	ND(3.5)	1	ND(3.9)		
H-3(約12年)	-	-	-	-			-	-	-	-		

単位: Bq/L

	K排水路				BC排水路			
	2月8日	2月9日	2月10日	2月11日	2月8日	2月9日	2月10日	2月11日
採取日	2月8日	2月9日	2月10日	2月11日	2月8日	2月9日	2月10日	2月11日
採取時刻	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	6:40	1	6:00
降雨量(mm/日)	0	2	0	0	0	2	0	0
流量(m ³ /秒)	解析中	解析中	解析中	解析中	解析中	解析中	解析中	解析中
Cs-134(約2年)	ND(1.2)	ND(0.70)	ND(0.52)	ND(0.97)	ND(0.58)	ND(0.57)	1	ND(0.62)
Cs-137(約30年)	3.4	2.8	3.6	3.5	ND(0.86)	ND(0.85)	1	0.92
全	4.9	6.1	4.9	6.1	ND(3.4)	ND(3.5)	1	ND(3.4)
H-3(約12年)	-	-	-	-	-	-	-	-

* 太枠内が今回公表データ。他は2月11日までにお知らせ済み。

* 測定対象外の項目は「-」と記す。

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

1 悪天候により採取中止。