

福島第一原子力発電所構内排水路分析結果(1/2)

単位: Bq/L

採取日	A排水路							物揚場排水路						
	3月1日	3月2日	3月3日	3月4日	3月5日	3月6日	3月7日	3月1日	3月2日	3月3日	3月4日	3月5日	3月6日	3月7日
採取時刻	8:03	7:50	7:35	8:08	7:52	8:40	8:13	8:08	7:54	7:40	8:15	7:57	8:45	8:18
降雨量(mm/日)	0	0	0.5	21	0	0	16	0	0	0.5	21	0	0	16
流量(m ³ /秒)	0.001	0.001	0.001	0.031	0.002	0.001	0.046	0.004	0.003	0.003	0.009	0.004	0.004	0.019
Cs-134(約2年)	ND(0.71)	ND(0.70)	ND(0.54)	ND(0.65)	0.64	ND(0.71)	0.87	ND(0.73)	ND(0.83)	ND(0.95)	5.0	ND(0.57)	ND(0.80)	1.8
Cs-137(約30年)	3.0	3.4	4.2	9.1	4.2	3.6	9.0	1.4	1.9	1.1	61	2.2	1.4	28
全β	6.0	11	12	19	6.8	14	14	ND(4.0)	ND(3.9)	ND(3.5)	63	5.8	5.5	47
H-3(約12年)	-	-	-	-	-	ND(6.6)	-	-	-	-	-	-	14	-

単位: Bq/L

採取日	K排水路							BC排水路						
	3月1日	3月2日	3月3日	3月4日	3月5日	3月6日	3月7日	3月1日	3月2日	3月3日	3月4日	3月5日	3月6日	3月7日
採取時刻	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00
降雨量(mm/日)	0	0	0.5	21	0	0	16	0	0	0.5	21	0	0	16
流量(m ³ /秒)	0.006	0.006	0.005	0.008	0.008	0.007	0.029	0.015	0.017	0.012	0.038	0.016	0.015	0.108
Cs-134(約2年)	ND(0.62)	ND(0.71)	ND(0.65)	ND(0.97)	2.3	ND(0.75)	0.97	ND(0.57)	ND(0.67)	ND(0.73)	ND(0.65)	ND(0.55)	ND(0.63)	ND(0.93)
Cs-137(約30年)	4.3	3.3	3.4	4.6	38	11	12	ND(0.84)	ND(0.82)	ND(0.85)	ND(0.79)	ND(0.83)	ND(0.78)	2.3
全β	4.8	7.4	6.3	6.9	62	16	16	ND(4.0)	ND(3.8)	ND(3.4)	4.5	ND(3.8)	ND(3.5)	7.0
H-3(約12年)	-	-	-	-	-	110	-	-	-	-	-	-	ND(6.6)	-

* 太枠内が今回公表データ。他は3月8日までにお知らせ済み。

* 測定対象外の項目は「-」と記す。

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

福島第一原子力発電所構内排水路分析結果(2/2)

単位: Bq/L

	A排水路							物揚場排水路						
	3月15日	3月16日	3月17日	3月18日				3月15日	3月16日	3月17日	3月18日			
採取日	3月15日	3月16日	3月17日	3月18日				3月15日	3月16日	3月17日	3月18日			
採取時刻	8:00	7:45	7:45	8:05				7:55	7:40	7:40	8:10			
降雨量(mm/日)	0	0.5	0	0				0	0.5	0	0			
流量(m ³ /秒)	解析中	解析中	解析中	解析中				解析中	解析中	解析中	解析中			
Cs-134(約2年)	ND(0.95)	0.70	ND(0.58)	ND(1.3)				ND(0.66)	ND(0.74)	ND(0.70)	ND(0.75)			
Cs-137(約30年)	4.6	4.9	5.9	6.9				1.3	1.1	1.3	1.2			
全β	12	11	14	16				4.4	3.7	ND(3.8)	3.5			
H-3(約12年)	-	-	-	-				-	-	-	-			

単位: Bq/L

	K排水路							BC排水路						
	3月15日	3月16日	3月17日	3月18日				3月15日	3月16日	3月17日	3月18日			
採取日	3月15日	3月16日	3月17日	3月18日				3月15日	3月16日	3月17日	3月18日			
採取時刻	6:00	6:00	6:00	6:00				6:00	6:00	6:00	6:00			
降雨量(mm/日)	0	0.5	0	0				0	0.5	0	0			
流量(m ³ /秒)	解析中	解析中	解析中	解析中				解析中	解析中	解析中	解析中			
Cs-134(約2年)	ND(0.64)	0.61	ND(1.1)	0.62				ND(0.64)	ND(0.46)	ND(0.70)	ND(0.65)			
Cs-137(約30年)	6.9	6.8	5.5	5.6				ND(0.78)	ND(0.72)	ND(0.81)	ND(0.81)			
全β	13	7.6	11	8.8				ND(3.6)	ND(3.2)	ND(3.5)	ND(4.0)			
H-3(約12年)	-	-	-	-				-	-	-	-			

* 太枠内が今回公表データ。他は3月18日までにお知らせ済み。

* 測定対象外の項目は「-」と記す。

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。