

## 福島第一 地下水バイパス揚水井 分析結果

単位:Bq/L

	地下水バイパス 揚水井											
	No.1	No.2	No.3	No.4	No.5	No.6	No.7	No.8	No.9	No.10	No.11	No.12
採取日	3月28日		3月28日		3月28日		3月28日		3月28日	3月28日	3月28日	
採取時刻	7:10		7:18		7:26		7:31		7:40	7:44	7:53	
全	ND(11)		ND(11)		ND(11)		ND(3.9)		ND(11)	ND(11)	ND(11)	
H-3(約12年)	26		19		28		22		340	1,600	610	

(注)No.7、No.12の全 については、検出限界値を5Bq/L未満に設定。

\*NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。