

集中廃棄物処理施設周辺 サブドレン水核種分析結果

I-131 (Bq/L)

測定場所	1/6	1/7	1/8	1/9	1/10	1/11	1/12	1/13	1/14	1/15	1/16	1/17	1/18	1/19	1/20	1/21	1/22	1/23	1/24		
	ND(5.0)	ND(5.0)	ND(4.2)	ND(4.0)	ND(5.2)	ND(4.3)	ND(4.9)	ND(5.0)	ND(5.6)	ND(4.6)	ND(5.7)	ND(5.2)	ND(4.8)	ND(3.6)	ND(4.3)	ND(4.9)	ND(5.2)	ND(5.0)	ND(5.6)		
	ND(4.4)	ND(4.3)	ND(4.0)	ND(4.2)	ND(4.3)	ND(4.3)	ND(4.3)	ND(5.2)	ND(4.9)	ND(4.0)	ND(4.0)	ND(4.7)	ND(4.0)	ND(4.0)	ND(4.7)	ND(4.6)	ND(4.7)	ND(4.9)	ND(4.5)		
	ND(4.6)	ND(4.6)	ND(4.2)	ND(4.9)	ND(4.6)	ND(5.2)	ND(4.4)	ND(4.4)	ND(4.8)	ND(4.8)	ND(4.7)	ND(4.4)	ND(4.6)	ND(4.9)	ND(4.4)	ND(4.0)	ND(5.3)	ND(3.6)	ND(4.7)		
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	ND(3.9)	ND(5.1)	ND(5.0)	ND(4.6)	ND(4.8)	ND(4.0)	ND(4.2)	ND(3.9)	ND(4.3)	ND(3.9)	ND(3.6)	ND(5.0)	ND(4.3)	ND(4.8)	ND(4.6)	ND(3.4)	ND(4.7)	ND(3.9)	ND(4.0)		
	-	ND(4.9)	-	-	-	-	-	-	ND(4.4)	-	-	-	-	-	-	ND(6.1)	-	-	-		
	ND(6.0)	ND(5.6)	ND(6.1)	ND(6.0)	ND(4.9)	ND(5.4)	ND(5.6)	ND(4.6)	ND(5.1)	ND(6.0)	ND(5.5)	ND(5.7)	ND(6.0)	ND(4.5)	ND(5.4)	ND(4.6)	ND(4.9)	ND(4.9)	ND(5.4)		
	ND(4.3)	ND(4.3)	ND(5.2)	ND(5.2)	ND(4.0)	ND(4.7)	ND(5.0)	ND(4.5)	ND(5.4)	ND(4.6)	ND(5.3)	ND(4.9)	ND(4.2)	ND(4.8)	ND(4.6)	ND(4.3)	ND(4.0)	ND(5.1)	ND(5.2)		
	ND(5.5)	ND(4.3)	ND(4.3)	ND(5.4)	ND(4.2)	ND(4.3)	ND(4.3)	ND(4.8)	ND(5.0)	ND(4.9)	ND(4.7)	ND(5.3)	ND(4.9)	ND(5.1)	ND(4.9)	ND(4.7)	ND(4.7)	ND(4.9)	ND(3.9)		

Cs-134 (Bq/L)

測定場所	1/6	1/7	1/8	1/9	1/10	1/11	1/12	1/13	1/14	1/15	1/16	1/17	1/18	1/19	1/20	1/21	1/22	1/23	1/24		
	ND(5.0)	ND(5.8)	ND(5.3)	ND(5.0)	ND(4.7)	ND(5.6)	ND(4.1)	ND(4.4)	ND(4.0)	ND(5.6)	ND(4.4)	ND(5.0)	ND(4.7)	ND(4.0)	ND(5.8)	ND(4.0)	ND(4.4)	ND(5.3)	ND(3.9)		
	ND(5.3)	ND(3.7)	ND(3.6)	ND(4.3)	ND(3.2)	ND(4.0)	ND(4.0)	ND(3.5)	ND(5.5)	ND(3.7)	ND(3.7)	ND(4.1)	ND(4.0)	ND(3.3)	ND(4.0)	ND(3.3)	ND(4.3)	ND(4.3)	ND(4.1)		
	ND(4.3)	ND(4.1)	ND(4.0)	ND(4.8)	ND(4.8)	ND(4.5)	ND(3.6)	ND(5.0)	ND(4.4)	ND(4.5)	ND(4.5)	ND(3.2)	ND(3.6)	ND(3.6)	ND(4.1)	ND(3.2)	ND(4.3)	ND(3.8)	ND(4.4)		
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	ND(5.5)	ND(5.1)	ND(4.2)	ND(4.8)	ND(4.2)	ND(3.7)	ND(4.6)	ND(3.5)	ND(4.8)	ND(4.0)	ND(3.0)	ND(5.3)	ND(5.5)	ND(4.6)	ND(4.8)	ND(3.5)	ND(5.7)	ND(4.1)	ND(3.4)		
	-	ND(4.2)	-	-	-	-	-	-	ND(4.6)	-	-	-	-	-	-	ND(6.1)	-	-	-		
	6.4	5.7	9.9	ND(9.3)	ND(4.8)	6.4	7.2	ND(5.5)	ND(4.7)	6.7	ND(5.8)	6.1	ND(5.5)	6.1	ND(5.6)	ND(5.6)	6.9	ND(6.0)	6.4		
	ND(5.8)	ND(5.6)	ND(3.0)	ND(5.8)	ND(5.0)	ND(5.3)	ND(6.3)	ND(5.1)	ND(5.6)	ND(4.7)	ND(5.0)	ND(5.0)	ND(4.7)	ND(4.5)	ND(5.8)	ND(6.0)	ND(5.6)	ND(5.6)	ND(5.3)		
	ND(4.2)	ND(4.1)	ND(4.2)	ND(3.0)	ND(5.0)	ND(3.0)	ND(4.8)	ND(4.5)	ND(4.2)	ND(2.7)	ND(3.3)	ND(4.2)	ND(3.5)	ND(4.3)	ND(4.2)	ND(4.6)	ND(3.0)	ND(4.1)	ND(4.4)		

Cs-137 (Bq/L)

測定場所	1/6	1/7	1/8	1/9	1/10	1/11	1/12	1/13	1/14	1/15	1/16	1/17	1/18	1/19	1/20	1/21	1/22	1/23	1/24		
	ND(3.8)	ND(4.4)	ND(4.8)	ND(5.2)	ND(4.4)	ND(4.7)	ND(5.6)	5.4	ND(5.2)	ND(5.2)	ND(5.2)	ND(4.8)	ND(4.4)	ND(5.6)	ND(5.3)	ND(4.4)	ND(4.4)	ND(5.2)	ND(4.8)		
	ND(3.2)	ND(3.2)	ND(3.2)	ND(4.2)	ND(3.7)	ND(5.3)	ND(4.2)	ND(4.7)	ND(5.6)	ND(4.3)	ND(4.7)	ND(3.9)	ND(4.1)	ND(3.9)	ND(4.0)	ND(5.0)	ND(4.3)	ND(3.8)	ND(4.2)		
	ND(4.2)	ND(3.4)	ND(4.5)	ND(3.8)	ND(4.1)	ND(4.3)	ND(4.1)	ND(3.4)	ND(4.9)	ND(3.9)	ND(3.9)	ND(4.2)	ND(4.7)	ND(4.9)	ND(4.7)	ND(5.0)	ND(4.2)	ND(4.5)	ND(4.5)		
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	ND(4.6)	ND(5.5)	ND(5.3)	ND(3.7)	ND(3.8)	ND(4.2)	ND(4.2)	ND(3.4)	ND(3.4)	ND(4.7)	ND(4.7)	ND(4.7)	ND(3.4)	ND(4.3)	ND(4.0)	ND(4.3)	ND(4.7)	ND(3.4)	ND(4.5)		
	-	ND(3.2)	-	-	-	-	-	-	ND(4.7)	-	-	-	-	-	-	ND(4.7)	-	-	-		
	77	61	68	65	57	67	66	70	66	64	68	67	71	62	71	67	51	57	59		
	ND(4.8)	ND(5.2)	ND(5.2)	ND(3.8)	ND(4.2)	ND(4.8)	ND(4.8)	ND(3.8)	ND(4.8)	ND(4.8)	ND(4.8)	ND(5.2)	ND(4.8)	ND(4.8)	ND(4.4)	ND(3.9)	ND(5.6)	ND(5.9)	ND(4.4)		
	ND(4.2)	ND(4.7)	ND(3.8)	ND(3.4)	ND(4.4)	ND(3.9)	ND(4.1)	ND(4.2)	ND(3.9)	ND(4.6)	ND(4.3)	ND(4.5)	ND(3.4)	ND(5.2)	ND(3.9)	ND(4.7)	ND(4.2)	ND(4.2)	ND(3.4)		

「-」はサンプリング・測定を実施していないことを示す。  
 は採取不可となったため、地下水流の上流側として選定し、週1回程度の頻度で測定(2011/4/29～)  
 は地下水流の下流側であることから、追加で測定(2011/5/26～)  
 を追加で測定(2011/5/30～)  
 を追加で測定(2011/8/2～)  
 NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。

< 測定箇所 >  
 4号T/B建屋南東  
 プロセス主建屋北東  
 プロセス主建屋南東  
 プロセス主建屋南西  
 雑固体廃棄物減容処理建屋南  
 サイトバンカ建屋南西  
 焼却工作建屋 西側  
 雑固体廃棄物減容処理建屋北  
 サイトバンカ建屋南東