

2019年4月7日  
東京電力ホールディングス株式会社  
福島第一廃炉推進カンパニー

## 福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	4月5日	4月5日	4月5日	4月5日
採取時刻	8:16	8:54	9:05	8:57
Cs-134(約2年)	250	72	76	ND(6.0)
Cs-137(約30年)	3,200	880	950	47
全 $\beta$	4,600	2,400	1,400	140
H-3(約12年)	390	410	170	350

\* NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。