

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	4月17日	4月17日	4月17日	4月17日
採取時刻	8:05	7:44	7:56	7:47
Cs-134(約2年)	240	59	76	ND(8.4)
Cs-137(約30年)	3,200	840	1,000	59
全	4,400	2,600	1,400	160
H-3(約12年)	300	450	190	270

*NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。