

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	4月19日	4月19日	4月19日	4月19日
採取時刻	8:11	9:06	9:17	9:09
Cs-134(約2年)	250	65	68	ND(9.3)
Cs-137(約30年)	3,100	850	930	61
全	4,400	2,400	1,400	150
H-3(約12年)	400	390	130	380

*NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。