

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	4月22日	4月22日	4月22日	4月22日
採取時刻	9:30	9:05	9:20	9:09
Cs-134(約2年)	280	70	71	ND(12)
Cs-137(約30年)	3,100	870	950	58
全	4,400	2,500	1,400	160
H-3(約12年)	270	380	120	270

*NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。