

2019年6月14日

東京電力ホールディングス株式会社  
福島第一廃炉推進カンパニー

## 福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	6月12日	6月12日	6月12日	6月12日
採取時刻	7:41	8:16	7:52	8:19
Cs-134(約2年)	34	72	190	ND(7.7)
Cs-137(約30年)	480	890	2,500	61
全	590	2,600	2,900	130
H-3(約12年)	ND(120)	400	ND(110)	200

\* NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。