

2019年6月28日

東京電力ホールディングス株式会社
福島第一廃炉推進カンパニー

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	6月26日	6月26日	6月26日	6月26日
採取時刻	7:20	7:42	7:08	7:45
Cs-134(約2年)	40	71	100	ND(6.7)
Cs-137(約30年)	490	910	1,500	74
全	560	2,600	2,100	170
H-3(約12年)	ND(120)	340	ND(120)	ND(120)

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。