

福島第一原子力発電所構内H6エリアのタンクにおける 水漏れに関するサンプリング結果 (H6エリア周辺)

単位:Bq/L

	H6エリア周辺地下水		
	G-1	G-2	G-3
採取日	8月27日	8月27日	
採取時刻	9:03	9:10	
全	ND(12)	ND(12)	
H-3(約12年)	430	2,000	

* G-1,G-2は1回/週。G-3は1回/月。

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。