

## 福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	8月2日	8月2日	8月2日	8月2日
採取時刻	7:36	9:11	7:23	9:14
Cs-134(約2年)	43	38	79	8.7
Cs-137(約30年)	530	760	1,000	120
全	660	2,400	1,400	220
H-3(約12年)	ND(120)	300	ND(110)	ND(110)

\* NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。