

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	8月30日	8月30日	8月30日	8月30日
採取時刻	8:36	9:15	8:50	9:19
Cs-134(約2年)	56	46	150	ND(5.9)
Cs-137(約30年)	800	780	2,000	100
全	1,000	2,200	2,600	210
H-3(約12年)	ND(120)	350	ND(120)	230

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。