

## 福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	9月6日	9月6日	9月6日	9月6日
採取時刻	7:03	8:23	6:50	8:26
Cs-134(約2年)	34	59	130	ND(7.2)
Cs-137(約30年)	620	770	1,700	89
全 $\beta$	850	2,200	2,200	180
H-3(約12年)	ND(110)	290	ND(110)	120

\* NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。