

2019年9月15日
東京電力ホールディングス株式会社
福島第一廃炉推進カンパニー

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

| | 1号機放水路立坑水 | | 2号機放水路立坑水 | |
|--------------|-----------|-------|-----------|---------|
| | 上流側 | 下流側 | 上流側 | 下流側 |
| 採取日 | 9月13日 | 9月13日 | 9月13日 | 9月13日 |
| 採取時刻 | 7:03 | 9:00 | 6:48 | 9:03 |
| Cs-134(約2年) | 38 | 58 | 170 | ND(8.8) |
| Cs-137(約30年) | 600 | 690 | 2,400 | 120 |
| 全 | 750 | 2,300 | 2,900 | 230 |
| H-3(約12年) | ND(120) | 300 | ND(120) | 120 |

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。