

2019年9月22日

東京電力ホールディングス株式会社
福島第一廃炉推進カンパニー

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	9月20日	9月20日	9月20日	9月20日
採取時刻	7:13	8:25	7:00	8:28
Cs-134(約2年)	29	48	110	ND(9.3)
Cs-137(約30年)	430	780	1,600	97
全 β	550	2,300	2,100	200
H-3(約12年)	ND(130)	220	ND(130)	ND(130)

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。