

2019年9月25日

東京電力ホールディングス株式会社
福島第一廃炉推進カンパニー

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	9月23日	9月23日	9月23日	9月23日
採取時刻	7:00	9:14	6:51	9:18
Cs-134(約2年)	32	54	100	ND(7.6)
Cs-137(約30年)	440	750	1,600	110
全	660	2,400	1,900	190
H-3(約12年)	ND(110)	410	ND(110)	240

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。