

2019年9月27日

東京電力ホールディングス株式会社
福島第一廃炉推進カンパニー

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	9月25日	9月25日	9月25日	9月25日
採取時刻	6:51	7:22	7:00	7:26
Cs-134(約2年)	27	50	95	ND(6.5)
Cs-137(約30年)	460	760	1,500	95
全	550	2,400	2,000	180
H-3(約12年)	ND(110)	370	ND(110)	180

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。