

海水核種分析結果<茨城県沖合>

(データ集約：8/8)

採取場所 (地点番号)	高戸小浜海岸沖合3km (T-A)				久慈浜海岸沖合3km (T-B)				大洗海岸沖合3km (T-C)				② 告示濃度限度* (Bq/L)	
	上層		下層		上層		下層		上層		下層			
試料採取日時刻	2019年7月10日 8時43分		2019年7月10日 8時45分		2019年7月12日 8時12分		2019年7月12日 8時15分		2019年7月11日 8時53分		2019年7月11日 8時55分			
検出核種 (半減期)	①試料濃度 (Bq/L)	倍率 (①/②)	①試料濃度 (Bq/L)	倍率 (①/②)	①試料濃度 (Bq/L)	倍率 (①/②)	①試料濃度 (Bq/L)	倍率 (①/②)	①試料濃度 (Bq/L)	倍率 (①/②)	①試料濃度 (Bq/L)	倍率 (①/②)		
Cs-134 (約2年)	ND(1.1)	-	ND(0.87)	-	ND(0.87)	-	ND(0.79)	-	ND(0.97)	-	ND(0.64)	-		60
Cs-137 (約30年)	ND(1.1)	-	ND(1.2)	-	ND(1.1)	-	ND(1.1)	-	ND(1.1)	-	ND(1.1)	-	90	

採取場所 (地点番号)	平井海岸沖合3km (T-D)				波崎海岸沖合3km (T-E)				磯原海岸沖合3km (T-Z)				② 告示濃度限度* (Bq/L)	
	上層		下層		上層		下層		上層		下層			
試料採取日時刻	2019年7月12日 12時41分		2019年7月12日 12時43分		2019年7月11日 13時04分		2019年7月11日 13時07分		2019年7月10日 6時37分		2019年7月10日 6時40分			
検出核種 (半減期)	①試料濃度 (Bq/L)	倍率 (①/②)	①試料濃度 (Bq/L)	倍率 (①/②)	①試料濃度 (Bq/L)	倍率 (①/②)	①試料濃度 (Bq/L)	倍率 (①/②)	①試料濃度 (Bq/L)	倍率 (①/②)	①試料濃度 (Bq/L)	倍率 (①/②)		
Cs-134 (約2年)	ND(1.0)	-	ND(0.70)	-	ND(0.97)	-	ND(0.64)	-	ND(0.97)	-	ND(0.84)	-		60
Cs-137 (約30年)	ND(1.2)	-	ND(1.2)	-	ND(1.0)	-	ND(1.1)	-	ND(1.1)	-	ND(1.1)	-	90	

* 東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設の保安及び特定核燃料物質の防護に関する規則に定める告示濃度限度
(別表第1第六欄：周辺監視区域外の水中の濃度限度〔本表では、Bq/cm³の表記をBq/Lに換算した値を記載〕)

※ 二種類以上の核種がある場合は、それぞれの濃度限度に対する倍率の総和を1と比較する。

※ NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

※ 分析は日本原子力発電(株)にて実施。