

福島第一原子力発電所構内H4エリアのタンクにおける 水漏れに関するサンプリング結果 (H4エリア周辺)

単位:Bq/L

	H4エリア周辺地下水							
	E-3	E-4	E-5	E-8	E-9	E-10	E-13	E-14
採取日	1月7日	1月7日	1月7日	1月7日	1月7日	1月7日	1月7日	1月7日
採取時刻	9:01	9:09	9:19	8:49	9:13	9:26	8:36	8:59
全	ND(13)	24	ND(13)	ND(13)	2,200	23	ND(13)	ND(13)
H-3(約12年)	ND(100)	590	230	200	ND(100)	ND(100)	ND(100)	150

* E-3,E-4,E-5,E-8は1回/月。E-9,E-10,E-13,E-14は1回/週。

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。