

福島第一原子力発電所構内H6エリアのタンクにおける 水漏れに関するサンプリング結果（H6エリア周辺）

単位:Bq/L

	H6エリア周辺地下水		
	G-1	G-2	G-3
採取日	3月3日	3月3日	3月3日
採取時刻	8:18	8:25	8:33
全	ND(12)	ND(12)	ND(12)
H-3(約12年)	200	1,100	250

* G-3は1回/月。G-1,G-2は1回/週。

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。