

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	12月30日	12月30日	12月30日	12月30日
採取時刻	7:02	8:42	6:53	8:45
Cs-134(約2年)	160	30	64	ND(7.4)
Cs-137(約30年)	2,600	660	880	58
全 β	3,500	2,100	1,300	130
H-3(約12年)	190	240	ND(120)	120

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。