

2020年1月24日

東京電力ホールディングス株式会社
福島第一廃炉推進カンパニー

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	1月22日	1月22日	1月22日	1月22日
採取時刻	7:04	7:32	7:13	7:35
Cs-134(約2年)	180	35	65	ND(6.9)
Cs-137(約30年)	2,800	670	1,000	25
全	3,400	2,200	1,300	100
H-3(約12年)	160	340	ND(110)	ND(110)

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。