

2020年1月26日

東京電力ホールディングス株式会社
福島第一廃炉推進カンパニー

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	1月24日	1月24日	1月24日	1月24日
採取時刻	7:14	8:31	7:02	8:34
Cs-134(約2年)	180	43	57	ND(7.7)
Cs-137(約30年)	2,600	700	900	38
全 β	3,300	2,100	1,300	120
H-3(約12年)	220	330	ND(100)	180

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。