

2020年2月16日

東京電力ホールディングス株式会社
福島第一廃炉推進カンパニー

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	2月14日	2月14日	2月14日	2月14日
採取時刻	7:06	8:28	6:51	8:31
Cs-134(約2年)	140	50	86	ND(7.0)
Cs-137(約30年)	2,300	830	1,400	41
全 β	3,300	2,300	2,000	85
H-3(約12年)	170	280	ND(120)	ND(120)

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。