

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	2月21日	2月21日	2月21日	2月21日
採取時刻	7:09	8:32	6:57	8:35
Cs-134(約2年)	160	43	81	ND(6.7)
Cs-137(約30年)	2,400	750	1,400	35
全	3,300	2,200	1,900	120
H-3(約12年)	ND(120)	290	ND(120)	130

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。