

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	3月18日	3月18日	3月18日	3月18日
採取時刻	7:07	7:44	7:19	7:48
Cs-134(約2年)	89	32	150	ND(6.1)
Cs-137(約30年)	1,500	720	2,400	28
全	2,000	2,200	3,300	83
H-3(約12年)	ND(110)	300	ND(110)	130

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。