

## 福島第一原子力発電所構内排水路分析結果(1 / 2)

単位: Bq/L

採取日	A排水路							物揚場排水路						
	1月24日	1月25日	1月26日	1月27日	1月28日	1月29日	1月30日	1月24日	1月25日	1月26日	1月27日	1月28日	1月29日	1月30日
採取時刻	7:50	7:30	7:30	7:40	7:45	7:54	8:00	7:55	7:35	7:35	7:45	7:50	7:58	8:05
降雨量(mm/日)	0	0	0	0	15	59.5	0	0	0	0	0	15	59.5	0
流量(m <sup>3</sup> /秒)	0.002	0.001	0.001	0.001	0.055	0.222	0.004	0.006	0.006	0.005	0.006	0.009	0.092	0.008
Cs-134(約2年)	ND(0.61)	0.65	ND(0.54)	ND(0.79)	1.3	0.88	ND(0.54)	ND(0.46)	ND(0.84)	ND(0.61)	ND(0.77)	ND(0.64)	1.3	ND(1.1)
Cs-137(約30年)	3.6	11	9.9	9.1	18	9.9	4.7	0.96	0.88	1.3	1.0	5.0	22	8.1
全	5.3	16	16	16	26	12	7.2	ND(3.2)	ND(2.8)	ND(2.7)	ND(3.6)	8.2	34	15
H-3(約12年)	-	-	-	-	-	ND(9.0)	-	-	-	-	-	-	ND(9.0)	-

単位: Bq/L

採取日	K排水路							BC排水路						
	1月24日	1月25日	1月26日	1月27日	1月28日	1月29日	1月30日	1月24日	1月25日	1月26日	1月27日	1月28日	1月29日	1月30日
採取時刻	6:00	6:00	6:00	6:00	7:00	7:20	6:00	6:00	6:35	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00
降雨量(mm/日)	0	0	0	0	15	59.5	0	0	0	0	0	15	59.5	0
流量(m <sup>3</sup> /秒)	0.012	0.010	0.010	0.010	0.018	0.192	0.019	0.015	0.016	0.015	0.020	0.019	1.210	0.031
Cs-134(約2年)	ND(0.73)	ND(0.88)	ND(0.80)	ND(0.50)	0.54	17	4.2	ND(0.58)	ND(0.57)	ND(0.69)	ND(0.68)	ND(0.62)	ND(0.77)	ND(0.74)
Cs-137(約30年)	4.4	5.2	4.3	5.5	6.4	240	67	ND(0.76)	ND(0.85)	ND(0.77)	ND(0.91)	ND(0.84)	2.7	ND(0.80)
全	10	8.0	7.0	6.0	10	330	100	ND(3.0)	ND(3.6)	ND(2.9)	ND(2.7)	ND(3.2)	9.6	26
H-3(約12年)	-	-	-	-	-	15	-	-	-	-	-	-	ND(9.0)	-

\* 太枠内が今回公表データ。他は1月31日までにお知らせ済み。

\* 測定対象外の項目は「-」と記す。

\* NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。

降雨の影響により上昇したと考えられる。

## 福島第一原子力発電所構内排水路分析結果(2 / 2)

単位: Bq/L

	A排水路						物揚場排水路					
	2月7日	2月8日	2月9日	2月10日			2月7日	2月8日	2月9日	2月10日		
採取日	2月7日	2月8日	2月9日	2月10日			2月7日	2月8日	2月9日	2月10日		
採取時刻	7:40	7:55	7:20	7:40			7:45	8:00	7:25	7:45		
降雨量(mm/日)	0	0	0	1			0	0	0	1		
流量(m <sup>3</sup> /秒)	解析中	解析中	解析中	解析中			解析中	解析中	解析中	解析中		
Cs-134(約2年)	ND(0.54)	ND(0.57)	ND(0.59)	0.64			ND(0.66)	ND(0.88)	ND(0.94)	ND(0.64)		
Cs-137(約30年)	10	8.6	7.6	7.2			ND(0.85)	ND(0.94)	ND(1.0)	ND(0.81)		
全	14	16	13	13			ND(3.3)	3.9	ND(3.3)	4.4		
H-3(約12年)	-	-	-	-			-	-	-	-		

単位: Bq/L

	K排水路						BC排水路					
	2月7日	2月8日	2月9日	2月10日			2月7日	2月8日	2月9日	2月10日		
採取日	2月7日	2月8日	2月9日	2月10日			2月7日	2月8日	2月9日	2月10日		
採取時刻	6:00	6:00	6:00	6:00			6:40	6:00	6:00	6:00		
降雨量(mm/日)	0	0	0	1			0	0	0	1		
流量(m <sup>3</sup> /秒)	解析中	解析中	解析中	解析中			解析中	解析中	解析中	解析中		
Cs-134(約2年)	ND(0.96)	ND(0.75)	ND(0.93)	ND(1.1)			ND(0.55)	ND(0.63)	ND(0.55)	ND(0.59)		
Cs-137(約30年)	6.9	9.9	7.0	6.2			ND(0.82)	ND(0.89)	ND(0.83)	ND(0.79)		
全	9.0	13	10	8.9			ND(3.2)	ND(3.1)	ND(3.3)	ND(2.9)		
H-3(約12年)	-	-	-	-			-	-	-	-		

\* 太枠内が今回公表データ。他は2月10日までにお知らせ済み。

\* 測定対象外の項目は「-」と記す。

\* NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。