

## 福島第一原子力発電所構内排水路分析結果

単位: Bq/L

|                       | A排水路     |          |          |  |  |  | 物揚場排水路   |          |          |  |  |  |
|-----------------------|----------|----------|----------|--|--|--|----------|----------|----------|--|--|--|
|                       | 3月20日    | 3月21日    | 3月22日    |  |  |  | 3月20日    | 3月21日    | 3月22日    |  |  |  |
| 採取日                   | 3月20日    | 3月21日    | 3月22日    |  |  |  | 3月20日    | 3月21日    | 3月22日    |  |  |  |
| 採取時刻                  | 7:42     | 7:22     | 7:15     |  |  |  | 7:47     | 7:27     | 7:20     |  |  |  |
| 降雨量(mm/日)             | 0        | 0        | 0        |  |  |  | 0        | 0        | 0        |  |  |  |
| 流量(m <sup>3</sup> /秒) | 解析中      | 解析中      | 解析中      |  |  |  | 解析中      | 解析中      | 解析中      |  |  |  |
| Cs-134(約2年)           | ND(0.50) | ND(0.84) | ND(0.53) |  |  |  | ND(0.61) | ND(0.69) | ND(0.59) |  |  |  |
| Cs-137(約30年)          | 4.6      | 5.3      | 6.3      |  |  |  | 1.7      | 1.7      | 0.97     |  |  |  |
| 全                     | 7.7      | 12       | 14       |  |  |  | 3.5      | ND(2.9)  | 3.7      |  |  |  |
| H-3(約12年)             | -        | -        | -        |  |  |  | -        | -        | -        |  |  |  |

単位: Bq/L

|                       | K排水路     |         |          |  |  |  | BC排水路    |          |          |  |  |  |
|-----------------------|----------|---------|----------|--|--|--|----------|----------|----------|--|--|--|
|                       | 3月20日    | 3月21日   | 3月22日    |  |  |  | 3月20日    | 3月21日    | 3月22日    |  |  |  |
| 採取日                   | 3月20日    | 3月21日   | 3月22日    |  |  |  | 3月20日    | 3月21日    | 3月22日    |  |  |  |
| 採取時刻                  | 6:00     | 6:00    | 6:00     |  |  |  | 6:00     | 6:00     | 6:00     |  |  |  |
| 降雨量(mm/日)             | 0        | 0       | 0        |  |  |  | 0        | 0        | 0        |  |  |  |
| 流量(m <sup>3</sup> /秒) | 解析中      | 解析中     | 解析中      |  |  |  | 解析中      | 解析中      | 解析中      |  |  |  |
| Cs-134(約2年)           | ND(0.75) | ND(1.1) | ND(0.68) |  |  |  | ND(0.53) | ND(0.68) | ND(0.48) |  |  |  |
| Cs-137(約30年)          | 6.5      | 7.4     | 7.5      |  |  |  | ND(0.81) | ND(0.81) | ND(0.75) |  |  |  |
| 全                     | 9.3      | 12      | 9.2      |  |  |  | ND(3.3)  | ND(2.7)  | ND(2.6)  |  |  |  |
| H-3(約12年)             | -        | -       | -        |  |  |  | -        | -        | -        |  |  |  |

\* 太枠内が今回公表データ。他は3月22日までにお知らせ済み。

\* 測定対象外の項目は「-」と記す。

\* NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。