

集中廃棄物処理施設周辺 サブドレン水核種分析結果

I-131 (Bq/L)

測定場所	3/8	3/9	3/10	3/11	3/12	3/13	3/14	3/15	3/16	3/17	3/18	3/19	3/20	3/21	3/22	3/23	3/24	3/25			
	ND(5.2)	ND(4.6)	ND(4.3)	ND(4.8)	ND(5.4)	ND(4.5)	ND(4.9)	ND(4.6)	ND(5.0)	ND(5.4)	ND(4.2)	ND(4.6)	ND(4.6)	ND(5.2)	ND(5.3)	ND(4.3)	ND(4.2)	ND(4.9)			
	ND(4.6)	ND(3.6)	ND(4.8)	ND(4.2)	ND(4.3)	ND(3.9)	ND(3.2)	ND(3.9)	ND(3.7)	ND(4.2)	ND(4.3)	ND(4.6)	ND(3.9)	ND(4.2)	ND(4.3)	ND(4.3)	ND(3.9)	ND(4.7)			
	ND(3.7)	ND(4.9)	ND(4.0)	ND(4.0)	ND(4.7)	ND(4.2)	ND(5.0)	ND(4.2)	ND(4.3)	ND(4.2)	ND(4.1)	ND(4.0)	ND(3.9)	ND(4.3)	ND(4.2)	ND(5.4)	ND(4.6)	ND(5.0)			
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	ND(4.6)	ND(4.2)	ND(5.0)	ND(4.5)	ND(4.6)	ND(4.7)	ND(4.3)	ND(3.9)	ND(4.2)	ND(4.2)	ND(4.8)	ND(4.5)	ND(4.2)	ND(4.1)	ND(4.1)	ND(4.9)	ND(4.3)	ND(4.9)			
	-	ND(4.3)	-	-	-	-	-	-	ND(4.6)	-	-	-	-	-	-	ND(4.6)	-	-			
	ND(4.8)	ND(5.5)	ND(4.3)	ND(4.8)	ND(5.3)	ND(5.3)	ND(5.8)	ND(5.3)	ND(5.4)	ND(4.9)	ND(5.6)	ND(4.6)	ND(5.5)	ND(5.6)	ND(4.8)	ND(5.2)	ND(5.0)	ND(4.6)			
	ND(4.5)	ND(4.0)	ND(4.5)	ND(5.0)	ND(3.9)	ND(4.8)	ND(4.9)	ND(4.5)	ND(5.2)	ND(4.6)	ND(4.5)	ND(4.3)	ND(4.5)	ND(4.4)	ND(4.5)	ND(4.6)	ND(5.2)	ND(4.6)			
	ND(5.2)	ND(4.5)	ND(4.3)	ND(4.4)	ND(5.0)	ND(5.4)	ND(3.9)	ND(3.9)	ND(5.0)	ND(4.8)	ND(5.2)	ND(4.7)	ND(4.5)	ND(5.0)	ND(5.5)	ND(4.3)	ND(4.0)	ND(5.2)			

Cs-134 (Bq/L)

測定場所	3/8	3/9	3/10	3/11	3/12	3/13	3/14	3/15	3/16	3/17	3/18	3/19	3/20	3/21	3/22	3/23	3/24	3/25			
	ND(5.4)	ND(6.3)	ND(4.4)	ND(5.9)	ND(5.1)	ND(4.5)	ND(5.3)	ND(5.9)	ND(3.9)	ND(5.7)	ND(5.4)	ND(4.4)	ND(5.5)	ND(4.4)	ND(5.7)	ND(4.9)	ND(5.8)	ND(4.7)			
	ND(4.3)	ND(4.0)	ND(3.8)	ND(4.0)	ND(4.3)	ND(4.6)	ND(3.7)	ND(4.0)	ND(3.7)	ND(4.3)	ND(4.6)	ND(3.3)	ND(3.2)	ND(4.0)	ND(4.0)	ND(3.3)	ND(3.7)	ND(3.3)			
	ND(3.5)	ND(4.8)	ND(5.5)	ND(2.8)	ND(5.0)	ND(5.8)	ND(5.0)	ND(4.3)	ND(3.1)	ND(4.8)	ND(3.6)	ND(4.4)	ND(5.0)	ND(2.7)	ND(4.8)	ND(4.5)	ND(5.6)	ND(3.1)			
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	ND(4.1)	ND(4.1)	ND(5.9)	ND(4.4)	ND(5.5)	ND(4.7)	ND(4.3)	ND(4.8)	ND(5.1)	ND(5.1)	ND(4.8)	ND(4.4)	ND(3.6)	ND(4.1)	ND(4.8)	ND(2.8)	ND(4.5)	ND(4.8)			
	-	ND(3.0)	-	-	-	-	-	-	ND(3.0)	-	-	-	-	-	-	ND(4.6)	-	-			
	ND(4.7)	ND(5.7)	ND(5.6)	ND(5.1)	ND(5.7)	5.8	ND(4.2)	ND(5.3)	ND(4.6)	ND(5.3)	ND(4.3)	ND(5.5)	ND(5.6)	ND(4.3)	ND(4.3)	ND(5.7)	ND(5.5)	ND(8.6)			
	ND(4.1)	ND(4.9)	ND(3.5)	ND(4.7)	ND(5.1)	ND(6.2)	ND(4.0)	ND(3.0)	ND(2.7)	ND(5.5)	ND(4.3)	ND(5.0)	ND(4.5)	ND(3.2)	ND(5.5)	ND(5.3)	ND(4.3)	ND(4.0)			
	ND(3.1)	ND(5.2)	ND(5.3)	ND(4.4)	ND(3.1)	ND(4.3)	ND(5.0)	ND(5.5)	ND(4.5)	ND(4.0)	ND(3.7)	ND(4.2)	ND(5.2)	ND(4.3)	ND(3.0)	ND(5.7)	ND(5.5)	ND(3.7)			

Cs-137 (Bq/L)

測定場所	3/8	3/9	3/10	3/11	3/12	3/13	3/14	3/15	3/16	3/17	3/18	3/19	3/20	3/21	3/22	3/23	3/24	3/25			
	ND(5.1)	ND(5.7)	ND(4.4)	13	8.3	6.3	ND(4.2)	ND(4.8)	ND(5.1)	10	ND(5.1)	10	ND(3.8)	7.8	ND(4.3)	ND(4.8)	ND(5.5)	ND(4.3)			
	ND(4.7)	ND(3.6)	ND(5.1)	ND(3.6)	ND(3.7)	ND(4.3)	ND(4.6)	ND(4.2)	ND(3.5)	ND(4.8)	ND(3.9)	ND(4.0)	ND(4.3)	ND(5.1)	ND(4.2)	ND(3.5)	ND(4.5)	ND(3.5)			
	ND(4.0)	ND(4.8)	ND(4.3)	ND(4.0)	ND(4.1)	ND(3.4)	ND(4.4)	ND(4.2)	ND(4.2)	ND(3.8)	ND(4.4)	ND(4.7)	ND(3.4)	ND(4.7)	ND(3.8)	ND(3.6)	ND(4.8)	ND(3.4)			
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	ND(4.4)	ND(4.3)	ND(3.7)	ND(5.1)	ND(4.2)	ND(4.3)	ND(4.2)	ND(4.5)	ND(4.2)	ND(4.5)	ND(4.1)	ND(4.7)	ND(4.3)	ND(4.0)	ND(3.5)	ND(4.8)	ND(4.4)	ND(5.1)			
	-	ND(4.6)	-	-	-	-	-	-	ND(5.1)	-	-	-	-	-	-	ND(4.2)	-	-			
	40	44	44	83	59	58	48	46	39	42	41	40	41	35	31	35	29	32			
	ND(4.2)	ND(4.7)	ND(4.7)	ND(4.7)	ND(3.7)	ND(4.7)	ND(5.4)	ND(4.7)	ND(3.4)	ND(5.1)	ND(3.9)	ND(4.3)	ND(4.2)	ND(4.1)	ND(5.0)	ND(4.4)	ND(5.1)	ND(4.1)			
	ND(4.2)	ND(4.5)	ND(4.0)	ND(3.9)	ND(4.4)	ND(5.2)	ND(3.8)	ND(3.9)	ND(4.3)	ND(4.1)	ND(3.9)	ND(5.0)	ND(3.9)	ND(3.8)	ND(3.9)	ND(4.3)	ND(4.1)	ND(5.2)			

「-」はサンプリング・測定を実施していないことを示す。
 は が採取不可となったため、地下水流の上流側として選定し、週1回程度の頻度で測定(2011/4/29~)
 は地下水流の下流側であることから、追加で測定(2011/5/26~)
 を追加で測定(2011/5/30~)
 を追加で測定(2011/8/2~)
 NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

<測定箇所>
 4号T/B建屋南東
 プロセス主建屋北東
 プロセス主建屋南東
 プロセス主建屋南西
 雑固体廃棄物減容処理建屋南
 サイトバンカ建屋南西
 焼却工作建屋 西側
 雑固体廃棄物減容処理建屋北
 サイトバンカ建屋南東