

2020年4月12日

東京電力ホールディングス株式会社
福島第一廃炉推進カンパニー

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	4月10日	4月10日	4月10日	4月10日
採取時刻	7:09	9:07	7:12	9:10
Cs-134(約2年)	47	46	62	ND(6.9)
Cs-137(約30年)	740	730	1,100	45
全 β	1,000	2,200	1,400	82
H-3(約12年)	ND(120)	330	ND(120)	ND(120)

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。