

2020年5月10日

東京電力ホールディングス株式会社
福島第一廃炉推進カンパニー

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

| | 1号機放水路立坑水 | | 2号機放水路立坑水 | |
|--------------|-----------|-------|-----------|---------|
| | 上流側 | 下流側 | 上流側 | 下流側 |
| 採取日 | 5月8日 | 5月8日 | 5月8日 | 5月8日 |
| 採取時刻 | 6:40 | 6:52 | 6:45 | 6:55 |
| Cs-134(約2年) | 14 | 31 | 45 | ND(5.4) |
| Cs-137(約30年) | 420 | 680 | 890 | 58 |
| 全 | 590 | 2,000 | 1,200 | 69 |
| H-3(約12年) | ND(110) | 280 | ND(110) | ND(110) |

*NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。