

2020年5月13日

東京電力ホールディングス株式会社
福島第一廃炉推進カンパニー

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	5月11日	5月11日	5月11日	5月11日
採取時刻	6:45	7:05	6:55	7:07
Cs-134(約2年)	52	46	53	ND(6.4)
Cs-137(約30年)	750	700	910	39
全	880	2,100	1,200	55
H-3(約12年)	ND(120)	270	ND(120)	ND(120)

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。