

2020年5月27日

東京電力ホールディングス株式会社
福島第一廃炉推進カンパニー

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	5月25日	5月25日	5月25日	5月25日
採取時刻	7:10	7:38	7:30	7:42
Cs-134(約2年)	23	39	270	ND(5.9)
Cs-137(約30年)	470	860	4,700	42
全	610	2,100	6,300	85
H-3(約12年)	ND(110)	260	ND(110)	ND(110)

*NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。