

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	6月5日	6月5日	6月5日	6月5日
採取時刻	7:08	8:11	7:19	8:15
Cs-134(約2年)	20	33	150	ND(7.2)
Cs-137(約30年)	350	680	2,900	44
全 β	390	1,900	3,400	66
H-3(約12年)	ND(120)	250	ND(120)	ND(120)

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。