

2020年6月21日

東京電力ホールディングス株式会社  
福島第一廃炉推進カンパニー

## 福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	6月19日	6月19日	6月19日	6月19日
採取時刻	7:09	7:26	7:16	7:30
Cs-134(約2年)	27	36	64	ND(5.9)
Cs-137(約30年)	510	660	1,100	42
全 $\beta$	580	2,000	1,500	50
H-3(約12年)	ND(120)	240	ND(120)	ND(120)

\* NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。