

2020年6月24日

東京電力ホールディングス株式会社  
福島第一廃炉推進カンパニー

## 福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	6月22日	6月22日	6月22日	6月22日
採取時刻	7:18	7:35	7:26	7:38
Cs-134(約2年)	33	36	92	ND(7.9)
Cs-137(約30年)	600	650	1,700	38
全	720	2,000	2,200	59
H-3(約12年)	ND(110)	280	ND(110)	ND(110)

\* NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。